

Concorso internazionale di progettazione

# Museo Egizio 2024.

2.12 - B.6.d Nota Comando provinciale Vigili del Fuoco di Torino



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

**ME** MUSEO  
EGIZIO



## Comando Provinciale Vigili del Fuoco

### **TORINO**

“Virtus et Abstinentia”

da citare nella risposta

fascicolo n.  
**13652**

A FONDAZIONE MUSEO DELLE  
ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO  
Via Accademia delle Scienze, 6  
10123 - Torino  
[fme.torino@pec.museoegizio.it](mailto:fme.torino@pec.museoegizio.it)

E, p.c. All' Ing. Giuseppe G. AMARO  
[segreteria@pec.gaeengineering.com](mailto:segreteria@pec.gaeengineering.com)

Al Sig. Sindaco di TORINO  
[sindaco@cert.comune.torino.it](mailto:sindaco@cert.comune.torino.it)

OGGETTO: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO – Edificio pregevole ex D.Lgs. 42/04 ad uso museo sito in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6 – Rilascio nulla osta di fattibilità ex art. 8 del D.P.R. 151/2011.

In riferimento all'istanza ricevuta con prot. n. 11467 del 17/03/2022 per le seguenti attività soggette di cui all'allegato III al D.M. 7 agosto 2012:

72.1.C	Edifici pregevoli (DLgs 42/04) ad uso biblioteche musei gallerie mostre e simili
--------	--

si esprime favorevolmente sulla fattibilità del progetto di realizzazione di una copertura dello spazio della corte interna dell'edificio museale e riordino degli spazi del piano terra e del piano ipogeo alle condizioni di seguito indicate.

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Deve essere predisposta una specifica organizzazione per la gestione unitaria della sicurezza antincendio dell'intero edificio che ospita sia il museo della Fondazione che la biblioteca dell'Accademia delle Scienze, assicurando il rispetto delle prescrizioni di cui al Capo III del D.M. n. 569 del 20/05/1992 e Capo III del D.P.R. n. 418 del 30/06/1995. |
|----|---|

Si fa presente che la corte interna fa parte del sistema di esodo comune delle attività a diversa titolarità presenti nell'edificio. Pertanto la sua copertura costituisce modifica con aggravio di rischio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e obbliga entrambi i titolari ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
Andrea De Fend  
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

per Il Comandante Prov.le  
(CARROLO)  
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



DE FEND ANDREA  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
04.05.2022  
06:48:33 UTC